



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0559/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza Welltec, modele: HDO200, HDO300**

Zawierający / containing: **ABS i inne materiały wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w obiektach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, w tym biurach, żłobkach, przedszkolach, szkołach, hotelach, restauracjach, obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz obiektach przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obszaru, w jakim są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Atest nie obejmuje wymiennych wkładów filtrujących innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja, szczególnie w zakresie okresowego czyszczenia zbiornika na wodę, zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Welltec sp. z o. o.
72-010 Przęsocin
ul. Orzechowa 3

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Welltec sp. z o. o.
72-010 Przęsocin
ul. Orzechowa 3



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021.12.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021.12.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 grudnia 2021

The date of issue of the certificate: 30th December 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. M. Jęszke
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB